

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成28年12月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		26	32	36	26	35	34
最大		70	72	79	64	78	74
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 25	23 ～ 30	30 ～ 40	21 ～ 27	28 ～ 36	26 ～ 32
	最大	84	86	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H28年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. No. 1, No. 2, No. 6モニタリングポスト(平均値)は、 降雨のため過去の変動幅を超過。					

以上