

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成23年10月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																				①	■											
2号機発電機出力																				①	■											
No. 1モタリングポスト																				①	■											
No. 2モタリングポスト																				①	■											
No. 3モタリングポスト																				①	■											
No. 4モタリングポスト																				①	■											
No. 5モタリングポスト																				①	■											
No. 6モタリングポスト																				①	■											
1号機放水路水モタ																				①	■											④
2号機放水路水モタ										③	③									①	■											
1号機排気筒モタ					②	■														①	■											
2号機排気筒モタ																				①	■											
1号機タービン排気筒モタ																				①	■											
2号機非常用ガス処理系モタ																				①	■											
風向																				①	■											
風速																				①	■											

[作業内容]

- ① SPDS（緊急時原子力情報伝送システム）計算機停止に伴う伝送停止
平成23年10月19日（水） 9:02 ~ 10月20日（木）16:30
- ② 1号機排気筒モニタケーブル付近での作業に伴う伝送停止
平成23年10月 5日（水） 9:00 ~ 10月 6日（木）14:00
- ③ 2号機放水路水モニタ室付近での溶接作業によるノイズチェック実施に伴う伝送停止
平成23年10月10日（月） 9:00 ~ 10:00
平成23年10月11日（火） 8:00 ~ 12:00
- ④ 1号機放水路水モニタ室付近での溶接作業によるノイズチェック実施に伴う伝送停止
平成23年10月31日（月） 9:00 ~ 14:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.3	3.8	1.9
2号機放水路水モニタ	4.1	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

単位：cps（2分平均値）