

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成23年11月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	11月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力																																
No. 1モニタリングポスト																																
No. 2モニタリングポスト		②																														
No. 3モニタリングポスト																																
No. 4モニタリングポスト																																
No. 5モニタリングポスト																																
No. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ① SPDS (緊急時原子力情報伝送システム) 計算機停止に伴う伝送停止
平成23年11月28日 (月) 9:00 ~ 16:40
- ② No. 2モニタリングポスト測定信号伝送機器修理に伴う伝送停止
平成23年11月 2日 (水) 9:00 ~ 17:00
- ③ 2号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動
平成23年11月21日 (月) 12:00 ~ 11月22日 (火) 0:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (11月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.9	4.8
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.7
1号機放水路水モニタ	2.3	9.3*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.1	5.2	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上