

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成23年4月）

	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力													④																		
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポスト													④																		
No. 2モニタリングポスト												③																			
No. 3モニタリングポスト													④																		
No. 4モニタリングポスト													④																		
No. 5モニタリングポスト													④																		
No. 6モニタリングポスト													④																		
1号機放水路水モタ													④																		
2号機放水路水モタ																															
1号機排気筒モタ													④																		
2号機排気筒モタ																															
1号機タービン排気筒モタ													④																		
2号機非常用ガス処理系モタ																															
風向													④																		
風速													④																		

[作業・変動実績]

- ① S-C/C電源切替に伴う伝送停止
平成23年 4月20日(水) 9:00 ~ 12:00
- ② プロセス放射線モニタサンプリングノズル点検作業に伴う伝送停止
平成23年 4月25日(月) 9:10 ~ 16:58
- ③ No. 2モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 4月12日(火) 9:30 ~ 平成23年 4月30日(土) 23:58
- ④ 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
平成23年 4月13日(水) 11:00 ~ 平成23年 4月21日(木) 9:58

[作業・変動実績]

- ⑤ No. 4モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 4月25日(月) 9:30 ~ 平成23年 4月30日(土) 23:58
- ⑥ No. 1モニタリングポストUPS用バッテリー取替に伴う伝送停止
平成23年 4月11日(月) 13:00 ~ 17:08
- ⑦ 1号機放水路水モニタ 降雨の影響による指示変動
平成23年 4月27日(水) 12:30 ~ 13:42

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(4月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	4.0	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	18.7*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	6.2	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.6

単位: cps (2分平均値)

* 降雨の影響による指示変動

以上