

淡路島付近での地震による島根原子力発電所の状況（対応結果）

1. 地震発生日時

平成25年4月13日（土）5時33分頃

1号機 停止中, 2号機 停止中

2. 震源・震度等（平成25年4月13日（土） 気象庁発表）

①震源地：淡路島付近（北緯34度25.1分, 東経134度49.7分）

②震源深さ：15 km

③マグニチュード：6.3

④震度：松江市 震度3

3. 発電所における震度

①基礎マット上震度：震度1

②基礎マット上最大加速度：1号機（水平）2ガル,（鉛直）1ガル  
2号機（水平）2ガル,（鉛直）1ガル

4. 発電所の発生警報

なし

5. 点検結果

異常なし

以上