

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成25年8月)

□ フィルター変動期間  
■ フィルター停止期間

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力																																
No. 1モニタリングポスト																																
No. 2モニタリングポスト																																
No. 3モニタリングポスト																																
No. 4モニタリングポスト																																
No. 5モニタリングポスト																																
No. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン建物排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

[作業内容]

作業に伴うテレメータの変動・停止はありません。

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (8月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	8.4*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.5

\* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上