

島根原子力発電所 沿岸定点の水温 (平成25年8月)

観測時刻 10 時

(単位: °C)

場 所	日 水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	水深別 平均	月 間				
		最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高		最低	最高	最低		
1号機放水口	1m	28.1	28.5	28.6	28.9	28.6	28.9	29.1	29.2	28.6	28.7	28.9	28.9	28.9	29.4	29.5	29.6	29.6	29.7	29.9	30.1	30.3	29.7	30.1	29.5	29.3	29.3	29.1	29.1	28.5	28.9	29.0	29.2	30.3	28.1			
	1m	27.9	27.8	28.3	28.5	28.7	28.8	29.0	29.1	29.1	29.1	29.2	29.4	29.4	29.5	29.9	30.3	30.1	30.2	30.4	30.7	30.8	30.4	30.7	30.3	29.4	28.9	29.6	29.6	29.6	29.5	29.6	29.5	29.6	30.8	27.8		
	4m	29.2	29.2	29.2	29.4	29.8	29.4	30.0	30.3	30.4	30.3	30.5	30.6	30.6	30.6	31.0	31.2	31.4	31.1	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	29.2	
輪 谷 湾	1m	27.6	27.5	28.0	28.2	28.2	28.4	28.5	28.6	28.6	28.8	28.8	28.8	28.8	29.3	29.5	29.6	29.7	29.9	29.7	29.8	30.1	30.5	30.0	30.0	29.8	29.1	29.2	29.0	28.8	28.9	28.8	29.0	29.1	30.5	27.6		
	3m	27.6	27.6	28.0	28.0	28.1	28.3	28.4	28.6	28.5	28.7	28.9	29.1	29.1	29.4	29.5	29.6	29.7	29.6	29.7	29.9	30.1	30.4	29.9	29.9	29.7	29.2	29.3	29.0	28.8	29.0	28.9	29.0	29.0	30.4	27.6		
片 匂	1m	27.0	27.1	27.5	27.7	27.7	28.0	28.1	28.4	28.6	28.5	28.6	28.9	29.0	29.3	29.5	29.5	29.6	29.5	29.7	29.9	30.0	30.3	29.7	29.8	29.5	29.1	29.0	28.8	28.6	28.7	28.7	28.8	28.8	30.3	27.0		
	3m	27.1	27.2	27.5	27.8	27.9	28.1	28.0	28.2	28.4	28.4	28.5	28.7	28.9	29.1	29.4	29.4	29.4	29.4	29.6	29.9	30.1	29.6	29.9	29.6	29.3	29.0	28.8	28.5	29.0	28.7	28.9	28.8	30.1	27.1			
御 津	1m	27.8	27.6	27.9	28.5	28.5	28.8	28.5	28.4	28.6	28.7	28.8	28.9	29.3	29.4	29.7	29.8	29.8	29.7	29.9	30.2	30.6	30.3	29.8	29.5	28.8	29.1	29.1	28.8	28.9	28.9	28.6	29.1	30.6	27.6			
	3m	27.9	27.7	28.0	28.4	28.5	28.7	28.5	28.4	28.6	28.6	28.7	28.9	29.1	29.5	29.8	29.8	29.8	29.7	29.9	30.2	30.5	29.8	29.8	29.2	28.9	29.2	29.2	28.9	29.1	29.0	28.9	29.1	30.5	27.7			

※1 計器点検のため欠測

場 所	日 水深	上 旬 (2日)		中 旬 (12日)		下 旬 (21日)		水深別 平均	月 間	
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		最高	最低
※2	0m	27.5	27.5	29.2	29.2	30.1	30.1	28.9	30.1	27.5
放水口沖 (1号)	1m	27.5	27.5	28.9	28.9	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	2m	27.5	27.5	28.9	28.9	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	3m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	4m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	5m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	6m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	7m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	8m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	9m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.0	30.0	28.8	30.0	27.5
	10m	27.5	27.5	28.8	28.8	30.1	30.1	28.8	30.1	27.5

※2 放水口沖水温は、可搬式水温計による実測値。