

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2022年 3月）

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力			④																													
No. 1モニタリングポスト	①															⑥									⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩
No. 2モニタリングポスト											⑥														⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩
No. 3モニタリングポスト	①							⑥																⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
No. 4モニタリングポスト														⑥										⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
No. 5モニタリングポスト	①															⑥								⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
No. 6モニタリングポスト										⑥														⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
1号機放水水路モニタ			④																					⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
2号機放水水路モニタ	③		④					⑤						⑦	⑦									⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
1号機排気筒モニタ			④																					⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
2号機排気筒モニタ			④											⑦	⑦									⑨	⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩
1号機タービン排気筒モニタ			④																					⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
2号機非常用ガス処理系モニタ			④											⑦	⑦									⑩	⑩			⑩	⑩	⑩	⑩	
風向	②		④																					⑩	⑩	⑫		⑩	⑩	⑩	⑩	
風速	②		④																					⑩	⑩	⑫		⑩	⑩	⑩	⑩	

[作業内容]

- ①モニタリングポスト操作表示器取替工事に伴う伝送停止
2022年 3月 1日（火） 0:00 ~ 2022年 3月 4日（金） 18:00
- ②2号機中央制御室用遮へい・加圧設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 3月 1日（火） 9:00 ~ 12:00
- ③3号機電気設備錆補修塗装工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 3月 1日（火） 9:00 ~ 12:00
- ④2号機固定式消火設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 3月 3日（木） 10:00 ~ 11:30
- ⑤2号機放水接合槽モニタリング開口部嵩上げ工事および除却工事に伴う伝送停止
2022年 3月 8日（火） 8:30 ~ 17:00
- ⑥モニタリングポスト子局装置の二重化工事に伴う伝送停止
2022年 3月 8日（火） 9:00 ~ 2022年 3月10日（木） 18:00
2022年 3月10日（木） 9:00 ~ 2022年 3月11日（金） 18:00
2022年 3月11日（金） 18:00 ~ 2022年 3月14日（月） 9:00
2022年 3月14日（月） 9:00 ~ 18:00
2022年 3月15日（火） 9:00 ~ 18:00
2022年 3月16日（水） 9:00 ~ 18:00

⑦原子炉隔離時冷却系タービン制御盤他盤扉開放時警報追加工事のうちプロセス放射線モニタ盤修理作業に伴う伝送停止

2022年 3月14日(月) 9:00 ~ 18:00

2022年 3月15日(火) 9:00 ~ 18:00

⑧2号機放水路モニタ建物新設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2022年 3月15日(火) 9:30 ~ 11:30

⑨2号機排気筒モニタ室補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2022年 3月23日(水) 9:30 ~ 11:00

⑩安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止

2022年 3月24日(木) 9:00 ~ 18:00

2022年 3月25日(金) 9:00 ~ 18:00

2022年 3月28日(月) 9:00 ~ 19:00

2022年 3月29日(火) 9:00 ~ 19:00

2022年 3月30日(水) 9:00 ~ 19:00

2022年 3月31日(木) 9:00 ~ 19:00

⑪管理事務所2号館非常用電源盤点検における停電に伴う伝送停止

2022年 3月26日(土) 10:30 ~ 14:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.6	5.4 [※]	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上