

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2023年9月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
N.o. 1モニタリングポスト																														
N.o. 2モニタリングポスト																														
N.o. 3モニタリングポスト																														
N.o. 4モニタリングポスト																														
N.o. 5モニタリングポスト																														
N.o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機カセーン排気筒モニタ																														
2号機非常用カス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (7/1~11/30)
- ② モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止 (8/17~9/13、9/19~10/20)
- ③ 2号機非常用ガス処理系モニタサンプルラック停止作業に伴う伝送停止 (8/21~10/2)
- ④ 2号機長期停止追加点検工事 (第6回) のうち放射線モニタサンプルラック点検工事に伴う伝送停止 (8/25~9/5)
- ⑤ 2号機長期停止追加点検工事 (第6回) のうちプロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (8/29~9/5)
- ⑥ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事に伴う伝送停止 (9/1~9/29)
- ⑦ 2号機長期停止追加点検工事 (第6回) のうち原子炉設備空気作動弁点検工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/1)
- ⑧ サイトバンカ床ドレン配管改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/4)
- ⑨ 2号機Bクラス配管耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/4)
- ⑩ 2号機定期点検工事停電作業による電源迂回工事に伴う伝送停止 (9/4)
- ⑪ SPDSデータ収集サーバ (二重化工事) による1号SPDS盤耐震補強作業に伴う伝送停止 (9/11~9/15)
- ⑫ 2号機TSWポンプ第二出口弁他設置工事のうち電気・計装工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/14)
- ⑬ 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止 (9/21~10/18)

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (9月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.5	4.3	2.9
1号機放水路水モニタ	2.6	7.5 ^{※1}	2.2
2号機放水路水モニタ	5.1	5.8	4.3
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	— ^{※2}	— ^{※2}	— ^{※2}

単位：cps (2分平均値)

※1：降雨の影響による指示変動

※2：「2号機非常用ガス処理系モニタサンプルラック停止作業」等に伴い伝送停止中

以上