

質 問	回 答
入札方式別発注工事の状況について	
○特に意見なし	
質 問	回 答
指名停止等の状況について	
○特に意見なし	
1. 特別簡易型一般競争入札（工事） 【(主) 松江島根線 くにびき大橋 メンテ補助（橋梁耐震）工事 第2期】 〔発注機関：土木部 道路維持課〕	
○参加資格設定時の対象参加者は19者だったのに対し、実際に入札したのは2者だったのはなぜか。	○橋脚補強鋼板巻立て工という特殊な工事であったことが原因と考えられる。
○P2 橋脚の耐震工事は別の業者が落札したのか。業者名は。	○その通り。カナツ技建工業です。
○P3 橋脚～P5 橋脚はどのような落札状況か。	○それぞれ P3 橋脚カナツ技建工業、P4 橋脚松江土建、P5 橋脚ショーボンド建設が落札している。
2. 特別簡易型一般競争入札（工事） 【令和2年度（補正）水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港1号岸壁保全工事】 〔発注機関：農林水産部 水産課〕	
○ジャケットをかぶせる工事はどうなるのか。	○今回はジャケット製作まで。運搬及び設置は別工事に対応予定。今回工事と別工事は工期を重複させる予定。
○他段階の工事と工期が重なるのは取えてか。	○予算があれば制作から設置までまとめて発注するのが望ましいが、今回は予算がなく、別発注となったため、工期が重なるように発注する予定。
○前段階の工事はどの業者が落札したのか。	○同じ金田建設が落札した。
○金田建設は隠岐の業者か。	○隠岐の業者である。
○当該岸壁の耐用年数は。	○耐用年数は30年である。

<p>○取替ではなく補強は検討しなかったのか。</p> <p>○資格設定時の対象参加者数が8者なのは少ないのではないか。</p>	<p>○長寿命化のための総点検で発覚した。上部工の腐食が著しかったため新たに作り替えることとした。</p> <p>○写真にも写っているが専用の作業船を用いて行う工事である。この作業船を持っている業者が少ないためである。</p>
<p>3. 一般競争入札（工事）</p> <p>【令和2年度 自然環境整備交付金（国立・緊急）（満喫PJ）室の内線外 歩道整備工事】</p> <p>〔発注機関：環境生活部 自然環境課〕</p>	
<p>○資格設定時の対象参加者数が36者なのにたいして、入札が1者なのは少ないのでは。</p> <p>○三瓶山での前回の工事はいつ頃実施したのか。落札業者は。</p> <p>○どのような標識を設置したのか。</p>	<p>○三瓶山の頂上付近での工事であり現場環境が特殊なため、対応可能な業者が限定されたと考える。</p> <p>○去年実施した。今回の工事と同じ小谷建設が落札した。</p> <p>○写真の通り、入札公告で指定している。</p>
<p>4. 特別簡易型一般競争入札（工事）</p> <p>【大社漁港海岸 農山漁村地域整備交付金（海岸環境）その1工事】</p> <p>〔発注機関：農林水産部 東部農林水産振興センター〕</p>	
<p>○その2工事は予定しているのか。</p> <p>○大社漁港海岸護岸工事のその他の工事の落札業者は。</p> <p>○参加資格設定時の対象参加者数が7者なのは少ないのでは。</p> <p>○1者入札の原因は。</p> <p>○これまでの工事も1者入札か。</p>	<p>○すでに発注している。</p> <p>○平成27年度は出雲土建が落札しており、それ以降は中筋組が落札している。</p> <p>○施工実績のブロック据付数量を少なくしても対象業者数は変わらなかったため。</p> <p>○弁天島への観光客が多く、波浪、砂飛等、自然条件も厳しいことが考えられる。</p> <p>○平成30年度は出雲土建と中筋組の2者が入札。それ以降は1者入札である。</p>
<p>5. 特別簡易型一般競争入札（工事）</p> <p>【出雲空港 保安施設整備事業 保安施設改良工事】</p> <p>〔発注機関：土木部 出雲空港管理事務所〕</p>	
<p>○年間の利用者が100万人をこえて、セキュリティの強化する目的の工事と</p>	<p>○柵だけでなくセンサーの整備など別の工事に対応予定。</p>

<p>ということだったが柵のみの改良でよいのか。</p> <p>○参加資格設定時の対象参加者数が40者なのに対して1者入札であった理由は。</p> <p>○平成30年度に年間利用者が100万人をこえてから、工事を発注するまでに間が空いたのはなぜか。</p>	<p>○空港での工事でありセキュリティの強化が必要である。また高さ制限があるためクレーンなどを持ち込めないなど条件が厳しかったことが原因と考えられる。</p> <p>○予算の関係でタイムラグがあった。</p>
<p>6. 特別簡易型一般競争（工事）  <b>【隠岐高等学校寄宿舎舎室改修外工事】</b>  〔発注機関：総務部 隠岐支庁県民局・営繕課〕</p>	
<p>○1者入札の要因はどのように考えているか。</p> <p>○工事内訳書の電気設備工事費で県の設計額と業者の入札額に乖離が大きいのはなぜか。</p> <p>○舎室は4人部屋だが、新型コロナウイルス感染予防のためにも1人部屋が良かったのでは。</p> <p>○県の積算と業者の入札額に大きな乖離がある場合の対応は。</p>	<p>○参加資格設定時の対象参加者数の29者のうち隠岐の業者が4者のみであったことが原因と考えられる。</p> <p>○建築工事に設備工事を包含して発注する場合に、電気設備工事費は、元請け業者と電気設備を取り扱う業者との関係性が影響するため業者によって大きく変わる可能性がある。</p> <p>○現在は舎室を使う生徒数が少ないので大丈夫かもしれないが、将来的に人数が増えたときも見越す必要がある。</p> <p>○低入札調査基準価格が定めてあり、予定価格と調査基準価格の範囲内であれば、特にヒアリングは行わない。基準価格を下回れば、ヒアリングを行う。</p>
<p>7. 指名競争入札（業務）  <b>【江島地区江島大橋一般定期点検業務委託（島根県属地）】</b>  〔発注機関：境港管理組合〕</p>	
<p>○鳥取県属地分の業務委託の状況は。</p> <p>○島根県属地及び鳥取県属地をまとめてやった方が良いのでは。</p>	<p>○昨年度に実施済み。</p> <p>○属地毎に各県の予算で実施しており、地元県内業者で実施可能な業務でもあること</p>

<p>○点検で不具合が見つかったときはどうするのか。</p> <p>○江島大橋全体の点検を島根と鳥取で交互に発注するのはどうか。</p>	<p>から、分離発注している。</p> <p>○不具合の場所の属地によって発注を行う。</p> <p>○両県に跨がる他の施設では管理協定に基づき、年度毎に交互に管理しているものもあるようだが、両県で組織する当組合では現発注方式が好ましいと考えている。</p>
<p>8. 指名競争入札（業務）</p> <p>【令和2年度（補正）出雲・石見地区 石見中部（浜田 B 工区）水産環境整備事業 海底地盤状況調査業務委託】</p> <p>〔発注機関：農林水産部 西部農林水産振興センター〕</p>	
<p>○予定価格は公表か。</p> <p>○業者間で入札金額が大きく違うのはなぜか。</p> <p>○浜田 B 工区を対象と決めたのはなぜか。</p> <p>○浜田 A 工区はどのような状況か。</p>	<p>○予定価格は事後公表である。</p> <p>○測量船の運搬基地の位置によって運搬費用に大きな差が出るのが要因と考えられる。</p> <p>漁師などにヒアリングを行い有力な漁場を水産課で取りまとめており、この浜田 B 工区に魚礁がほしいという要望があったため。</p> <p>○すでに調査が終わっており、設置する魚礁のタイプも決まっている。</p>
<p>9. 随意契約（工事）</p> <p>【江津高野山風力発電所1号機主軸取替工事】</p> <p>〔発注機関：企業局 西部事務所〕</p>	
<p>○1年間の発電量はどれくらいか。</p> <p>○耐用年数はどれくらいか。</p> <p>○設置工事費はどれくらいか。</p> <p>○日本のメーカーで風力発電所を設置できなかったのか。</p>	<p>○R2実績で約28000MWhである。</p> <p>○20年の耐用年数を見込んでいる。今回のものは稼働開始から13年程度経っていた。</p> <p>○高野山に風力発電を設置した事業費は全体で63億円程度かかった。</p> <p>○昔は扱っている日本の企業もあったが、現在ではほとんど撤退してしまってい</p>

<p>○これまでに取替工事はあったのか。</p>	<p>る。</p> <p>○ドライブトレインを取り外した工事は今回で2件目である。</p>
<p>10. 指名競争入札（工事）</p> <p>【邇摩高等学校（寄宿舍浴室内部改修 建築）工事】</p> <p>〔発注機関：総務部 西部県民センター県央事務所〕</p>	
<p>○入札辞退及び入札書不着が多いのはなぜか。</p>	<p>○事前公開している予定価格と自社の積算金額が合わなかったことが考えられる。</p> <p>また、現在県央管内で道の駅建設工事が動いており、多くの業者がそちらにとられていることも考えられる。</p>