



島根原子力発電所の運転実績（平成18年度）



1. 運転実績

項目	単位	1号機	2号機
発電時間	h	4,331:19	7,235:30
発電電力量	万kWh	201,790.2	591,936.7
設備利用率	%	50.1	82.4

2. 放射性気体廃棄物放出管理実績

単位: Bq/年

	放射性希ガス	放射性よう素 I-131
1号機	ND	ND
2号機	ND	ND
放出管理目標値	8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物	——	ND

検出限界値未満

3. 放射性液体廃棄物放出管理実績

単位: Bq/年

	トリチウムを除く	トリチウム
1号機放水口	1 ND	1.2×10^{11}
2号機放水口	1 ND	1.8×10^{11}
放出管理目標値	7.4×10^{10}	27.4×10^{12}

1 検出限界値未満

2 年間放出管理の基準値

4. 2号機 第13回定期検査

発電停止日	平成18年 2月28日
発電開始日	平成18年 6月3日
定期検査終了日	平成18年 6月28日
発電開始日までの期間	96日
定期検査終了までの期間	121日