

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポストの測定結果  
 (平成21年5月26日15時現在 中国電力(株)測定)

(単位:nGy/h)

区分	地点名	項目	測定期間 25日16時~26日15時	H17~H19年度 集計値
中国電力(株) 島根原子力発電 所敷地境界モニ タリングポスト	No.1	平均値	20	20~23
		最大値	21	82
	No.2	平均値	24	23~26
		最大値	24	75
	No.3	平均値	30	30~33
		最大値	31	81
	No.4	平均値	22	21~23
		最大値	23	67
	No.5	平均値	28	28~31
		最大値	29	78
	No.6	平均値	26	26~28
		最大値	27	79

注1)各測定値は、毎正時における記録紙の読み取りデータを集計したもの

注2)各地点平均値のH17~H19年度集計値は、期間中の月平均値の最小~最大値を示したもの