

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2019年 9月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		24	30	35	25	34	29
最大		50	51	56	44	50	42
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 26	23 ～ 32	30 ～ 40	21 ～ 27	28 ～ 36	26 ～ 35
	最大	84	86	115	105	130	100
備 考		<p>1. 前年度までのデータは、2001年4月～2019年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. 電源設備の設備維持点検，モニタリングポスト/ダストモニタ点検工事およびモニタリングポスト機器異常による点検実施に伴い，以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1：9月3日～9月6日，9月9日 ・No. 2：9月3日，9月5日～9月6日，9月10日， 9月25日～9月27日 ・No. 3：9月3日，9月5日～9月6日，9月11日 ・No. 4：9月3日，9月5日～9月6日，9月9日，9月30日 ・No. 5：9月3日，9月5日～9月6日，9月10日，9月20日， 9月24日，9月27日 ・No. 6：9月3日，9月5日～9月6日，9月9日， 9月11日～9月13日，9月19日 					