



島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年9月）

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

 テレマーク変動期間  
 テレマーク停止期間

[作業内容]

- ① 2号機火災防護設備設置工事のうち2号機ケーブル処理室電気配線貫通部穴仕舞処理作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
2020年9月7日（月）10:00～12:00
- ② 2号機ケーブル処理室電気配線貫通部止水処理対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
2020年9月7日（月）10:00～12:00
- ③ 1号機第3回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止  
2020年9月15日（火）9:00～18:00  
2020年9月16日（水）9:00～18:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(9月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.8	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	7.5 <sup>※</sup>	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	9.1 <sup>※</sup>	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps (2分平均値)

以上