

島根原子力発電所の放射線業務従事者の線量管理状況（2020年度上期）

1. 放射線業務従事者の実効線量

実効線量 (mSv)	5以下	5を超え 15以下	15を超え 25以下	25を超え 50以下	50を 超えるもの	合計	総線量 (人・mSv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	※1	※1, 2	※1
社員	394	0	0	0	0	394	0.70	0.00	0.10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
協力会社 社員	1,459	0	0	0	0	1,459	63.90	0.04	2.70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,853	0	0	0	0	1,853	64.60	0.03	2.70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 上, 下期はmSv/半年, 年度はmSv/年

該当期間に島根原子力発電所で放射線業務に従事したことのある者が受けた実効線量

※2 平均線量については小数点以下3桁目を四捨五入し小数点以下2桁で記載する。

以 上