

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年6月）

	6月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力						■	■					■	■							■	■						■	■			
No. 1モニタリングポスト						■	■					■	■							■	■						■	■			
No. 2モニタリングポスト						■	■					■	■							■	■						■	■			
No. 3モニタリングポスト						■	■					■	■							■	■						■	■			
No. 4モニタリングポスト						■	■					■	■							■	■						■	■			
No. 5モニタリングポスト						■	■					■	■							■	■						■	■			
No. 6モニタリングポスト						■	■					■	■							■	■						■	■			
1号機放水路水モニタ						■	■					■	■							■	■						■	■			
2号機放水路水モニタ						■	■				■	■								■	■						■	■			
1号機排気筒モニタ						■	■					■	■							■	■						■	■			
2号機排気筒モニタ	■					■	■					■	■							■	■						■	■			
1号機カービン排気筒モニタ						■	■					■	■							■	■						■	■			
2号機非常用ガス処理系モニタ		■	■	■				■	■	■	■	■								■	■						■	■			
風向						■	■					■	■							■	■						■	■			
風速						■	■					■	■							■	■						■	■			

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

【作業内容】

- ① 2号機ディーゼル燃料移送配管ダクト蓋設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年6月1日（月）10:00～12:00
- ② 2号機支持構造物耐震補強工事における伝送停止
2020年6月3日（水）9:00～17:00
2020年6月4日（木）9:00～17:00
2020年6月5日（金）9:00～17:00
2020年6月8日（月）9:00～17:00
2020年6月9日（火）9:00～17:00
2020年6月10日（水）9:00～17:00
2020年6月11日（木）9:00～17:00
2020年6月12日（金）9:00～17:00
- ③ 2号機放水路水モニタ用ケーブル移設工事に伴う伝送停止
2020年6月10日（水）9:00～20:00

添付

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(6月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.8	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	3.5	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

単位：cps (2分平均値)

以上