

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年8月）

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力	■	■																														
No. 1モニタリングポスト	■	■		②																												
No. 2モニタリングポスト	■	■		②																												
No. 3モニタリングポスト	■	■		②																												
No. 4モニタリングポスト	■	■		②																												
No. 5モニタリングポスト	■	■		②																												
No. 6モニタリングポスト	■	■		②																												
1号機放水路水モニタ	■	■	①																													
2号機放水路水モニタ	■	■			③																											
1号機排気筒モニタ	■	■																														
2号機排気筒モニタ	■	■			③																											
1号機タービン排気筒モニタ	■	■																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■			③																											
風向	■	■	①																													
風速	■	■	①																													

□ 計測変動期間
■ 計測停止期間

【作業内容】

①建物外壁修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2020年8月3日（月）10:00～11:00

②モニタリングポスト電源設備切替に伴う伝送停止

2020年8月4日（火）9:00～12:00

③2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2020年8月5日（水）10:00～11:00

④1号機第3回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止

2020年8月18日（火）9:00～18:00

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	2.8	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

単位：cps（2分平均値）