

[作業内容]

- ① 1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止
2020年12月1日(火) 0:00~2020年12月24日(木) 17:00
- ② モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止
2020年12月1日(火) 9:00~18:30
2020年12月2日(水) 9:00~18:30
2020年12月3日(木) 9:00~18:30
2020年12月4日(金) 9:00~18:30
- ③ 1号機主変圧器他解体撤去工事のうちケーブル撤去作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年12月1日(火) 9:00~12:00
- ④ 2号機非常用ガス処理系点検工事に伴う伝送停止
2020年12月4日(金) 9:00~2020年12月25日(金) 18:00
- ⑤ 2号機取水コントロールセンタ建物除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年12月7日(月) 9:00~10:00
- ⑥ モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止
2020年12月10日(木) 9:00~18:00
2020年12月11日(金) 9:00~18:00
- ⑦ 安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止
2020年12月14日(月) 9:00~2020年12月17日(木) 17:00
- ⑧ モニタリングポスト用UPS収納盤のUPSバッテリー取替工事に伴う伝送停止
2020年12月15日(火) 9:00~18:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(12月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.6	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.4	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	3.6 [※]	2.1
2号機放水路水モニタ	4.2	5.0 [※]	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.3	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上