

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年10月）

□ テレメータ変動期間  
 ■ テレメータ停止期間

	10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[Data]																														
No. 1モニタリングポスト	[Data]																														
No. 2モニタリングポスト	[Data]																														
No. 3モニタリングポスト	[Data]																														
No. 4モニタリングポスト	[Data]																														
No. 5モニタリングポスト	[Data]																														
No. 6モニタリングポスト	[Data]																														
1号機放水路水モニタ	[Data]																														
2号機放水路水モニタ	[Data]																														
1号機排気筒モニタ	[Data]																														
2号機排気筒モニタ	[Data]																														
1号機タービン排気筒モニタ	[Data]																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	[Data]																														
風向	[Data]																														
風速	[Data]																														

[作業内容]

- ① 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2021年10月 4日（月） 10:00～11:00
- ② 1号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2021年10月 5日（火） 9:30～11:30
- ③ 2号機放射性物質海洋拡散抑制設備のうちシルトフェンス取付金具設置作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2021年10月 7日（木） 13:00～16:00  
 2021年10月18日（月） 10:00～13:00
- ⑤ 2号機防護区域境界屏他防護対策強化工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2021年10月11日（月） 9:00～10:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.4
1号機放水路水モニタ	2.5	8.1※	2.2
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.0	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上