

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年11月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	38	26	35	33
最大		63	64	69	56	63	56
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	28. ～ 32	32 ～ 37	23 ～ 26	31 ～ 35	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2016年4月～2021年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止および安全パラメータ表示システム用ネットワーク機器取替工事に伴う伝送停止に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 1日, 15日, 16日, 25日 ・No. 2 2日, 15日, 16日, 25日 ・No. 3 4日, 15日, 16日, 25日 ・No. 4 5日, 15日, 16日, 25日 ・No. 5 8日, 15日, 16日, 25日 ・No. 6 9日, 15日, 16日, 25日 					

以上