

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年11月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力															③	③														
No. 1モニタリングポスト	①														③	③														
No. 2モニタリングポスト		①													③	③														
No. 3モニタリングポスト				①											③	③														
No. 4モニタリングポスト					①										③	③														
No. 5モニタリングポスト									①						③	③														
No. 6モニタリングポスト										①					③	③														
1号機放水水路水モニタ											②				③	③														
2号機放水水路水モニタ											②				③	③														
1号機排気筒モニタ											②				③	③														
2号機排気筒モニタ											②				③	③														
1号機タービン排気筒モニタ											②				③	③														
2号機非常用ガス処理系モニタ											②				③	③														
風向											②				③	③														
風速											②				③	③														

【作業内容】

- ①モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止
 - 2021年11月 1日（月） 9：00～18：00
 - 2021年11月 2日（火） 9：00～18：00
 - 2021年11月 4日（木） 9：00～18：00
 - 2021年11月 5日（金） 9：00～18：00
 - 2021年11月 8日（月） 9：00～18：00
 - 2021年11月 9日（火） 9：00～18：00
- ②2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 - 2021年11月10日（水） 9：00～12：00
- ③安全パラメータ表示システム用ネットワーク機器取替工事に伴う伝送停止
 - 2021年11月15日（月） 9：00～19：00
 - 2021年11月16日（火） 9：00～19：00
 - 2021年11月25日（木） 9：00～19：00
- ④2号機放水口海水温度計プルボックス取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 - 2021年11月15日（月） 10：00～17：00
- ⑤2号機波及的影響設備耐震補強他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 - 2021年11月 5日（金） 14：00～15：00

【排気筒・放水水路水・1号機タービン建物排気筒
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（11月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水水路水モニタ	2.6	6.5 [※]	2.2
2号機放水水路水モニタ	4.3	5.7 [※]	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上