

	3月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機タービン排気筒モニタ	■															■																	
	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00																	
2号機非常用ガス処理系モニタ	■															■																	
	■															■																	
	■															■																	
	■																■																
	■																■																
	■																■																
風向	■															■																	
	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00																	
風速	■															■																	
	■																■																

[計画変更] (変更箇所については削除および朱記表示)

- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事のうち2号機ケーブル処理室電気配線貫通部穴仕舞処理作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2 → 3/2, 3/5)
- ⑥ 2号機ケーブル処理室電気配線貫通部止水処理対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2 → 3/2, 3/5)

[作業内容]

- ① 中央制御室ほか制御盤内煙検出設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/1, 3/19)
- ② 2号機恒設代替注水設備設置工事のうち電源盤設置作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/1)
- ③ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/1)
- ④ 1, 2号機排気筒モニタ室扉修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2, 3/3)
- ⑦ 安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止 (3/16)
- ⑧ モニタリングポスト伝送系二重化工事に伴う伝送停止 (3/22, 3/23)
- ⑨ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル処理室ケーブル敷設作業に伴う伝送停止 (3/23, 3/24)
- ⑩ 3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/24)
- ⑪ 管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止 (3/5)

以上