

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年5月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	36	26	35	32
最大		49	55	60	48	57	51
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	28 ～ 32	32 ～ 37	23 ～ 26	31 ～ 35	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備 考		<p>1. 前年度までのデータは、2016年4月～2021年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. 2号機B, D-M/C停電におけるモニタリングポスト電源切替, 2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェックおよびモニタリングポスト現地局舎用UPS修理に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 12日, 31日 ・No. 2 12日, 24日 ・No. 3 12日, 25日 ・No. 4 12日, 26日 ・No. 5 12日, 27日 ・No. 6 12日, 28日 					

以上