

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年8月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	8月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2号機発電機出力	■						■	■	■				■	■	■							■	■	■					■	■	■		
No. 1モタリングポスト	■						■	■	■				■	■	■									■	■	■							
No. 2モタリングポスト	■						■	■	■				■	■	■									■	■	■							
No. 3モタリングポスト	■						■	■	■				■	■	■									■	■	■							
No. 4モタリングポスト	■						■	■	■				■	■	■									■	■	■							
No. 5モタリングポスト	■						■	■	■				■	■	■									■	■	■							
No. 6モタリングポスト	■						■	■	■				■	■	■									■	■	■							
1号機放水路水モニタ	■	①		■	⑤		■	■	■				■	■	■									■	■	■							
2号機放水路水モニタ	■	①					■	■	■				■	■	■									■	■	■							
1号機排気筒モニタ	■	①					■	■	■				■	■	■									■	■	■							
2号機排気筒モニタ	■	①					■	■	■				■	■	■									■	■	■							
1号機タービン排気筒モニタ	■	①	③				■	■	■				■	■	■									■	■	■							
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	①					■	■	■				■	■	■									■	■	■							
風向	■	①		■	⑤		■	■	■				■	■	■									■	■	■							
風速	■	①		■	⑤		■	■	■				■	■	■									■	■	■							

[作業内容]

- ① 2号機火災監視カメラ設備干渉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2021年8月 2日(月) 10:00~12:00
- ② 2号機消火器ブラケット他取替修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2021年8月 2日(月) 10:00~12:00
- ③ 1号機廃液コレクタタンク室内消火系配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2021年8月 3日(火) 9:00~17:00
- ④ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2021年8月23日(月) 10:00~12:00
- ⑤ 1号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2021年8月 4日(水) 9:30~11:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(8月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.6	8.7 [※]	2.2
2号機放水路水モニタ	4.2	5.4 [※]	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上