

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成26年10月）

	10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力			■ ③	■	■																										
2号機発電機出力			■ ③	■	■																										
No. 1モニタリングポスト			■ ③	■	■																										
No. 2モニタリングポスト			■ ③	■	■																										
No. 3モニタリングポスト			■ ③	■	■			■ ①																							
No. 4モニタリングポスト			■ ③	■	■																										
No. 5モニタリングポスト			■ ③	■	■																										
No. 6モニタリングポスト			■ ③	■	■																										
1号機放水路水モニタ			■ ③	■	■																										
2号機放水路水モニタ			■ ③	■	■																										
1号機排気筒モニタ			■ ③	■	■																										
2号機排気筒モニタ			■ ③	■	■																										
1号機タービン排気筒モニタ			■ ③	■	■																										
2号機非常用ガス処理系モニタ			■ ③	■	■																										
風向			■ ③	■	■																										
風速			■ ③	■	■																										

[作業内容]

- ①No. 3モニタリングポスト用光ケーブル接続作業に伴う伝送停止
平成26年10月7日（火）9：00 ～ 平成26年10月8日（水）17：00
- ③島根FTPサーバソフトウェア更新作業に伴う伝送停止
平成26年10月3日（金）13：00 ～ 15：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.9	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	4.0	2.7
1号機放水路水モニタ	2.2	4.4*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.4

* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上