

島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況
(平成 26年 5月)

1. 放射性気体廃棄物

単位: Bq

		放射性希ガス	放射性ヨウ素 (^{131}I)
原子炉施設合計		※1 N D	※2 N D
号機別 内訳	1号機	※1 N D	※2 N D
	2号機	※1 N D	※2 N D
年間放出管理目標値		8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物		—	※2 N D

放射性気体廃棄物のうちトリチウム、全粒子状物質の管理状況(平成26年1月~3月)については別紙のとおり

※1 ND: 検出限界値 約 $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$ 以下

※2 ND: 検出限界値 約 $7 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$ 以下

2. 放射性液体廃棄物

単位: Bq

		トリチウムを除く	トリチウム	トリチウム (年度積算値)
原子炉施設合計		※3 N D	1.6×10^{10}	4.2×10^{10}
放水口 別内訳	1号放水路	※3 N D	1.6×10^{10}	4.2×10^{10}
	2号放水路	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値		7.4×10^{10}	—	※4 7.4×10^{12}

※3 ND: 検出限界値 約 $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$ 以下 (^{60}Co 代表)

※4 年間放出管理の基準値を示す。

3. 放射性固体廃棄物

ドラム缶発生量(本)	157
その他の種類の発生量(本相当)	0
ドラム缶保管量(本)	※5 24,583
その他の種類の保管量(本相当)	※6 2,264
焼却灰発生量(本)	0

※5 当月中焼却量(55本), ドラム缶減容処理量(112本)及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量(0本)を差し引いた数値。前月保管量(24,593本)

※6 当月中雑物焼却量(33本相当)及び雑物減容処理量(0本相当)を差し引いた数値。前月保管量(2,297本)

4. 使用済燃料等の保管状況

	1号燃料プール	2号燃料プール	サイトバンカ貯蔵プール
使用済燃料(体)	322	1,956	—
制御棒(本)	29	32	224
チャンネルボックス(本)	322	1,956	1,582
ポイズンカーテン(本)	13	0	161
中性子検出器(本)	42	24	378
その他(m^3)	0	0	56

以上

島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況
(平成26年1月～3月)

1. 放射性気体廃棄物

(単位：Bq)

		トリチウム			全粒子状物質 (1月～3月合計値)		
		1月	2月	3月	γ 線放出核種	$^{89}\text{Sr}, ^{90}\text{Sr}$	全 α 放射能
原子炉施設合計*4		6.3×10^9	4.8×10^9	7.4×10^9	*1 ND	*2 ND	*3 ND
号機別 内 訳	1号機	1.7×10^9	1.5×10^9	1.7×10^9	*1 ND	*2 ND	*3 ND
	2号機	4.6×10^9	3.3×10^9	5.7×10^9	*1 ND	*2 ND	*3 ND
年間放出管理目標値		—			—		
サイトバンカ建物		4.0×10^8	2.8×10^8	5.0×10^8	*1 ND	*2 ND	*3 ND

*1 ND：検出限界値 約 4×10^{-9} Bq/cm³以下 (^{60}Co 代表)*2 ND：検出限界値 約 4×10^{-10} Bq/cm³以下 (^{90}Sr 代表)*3 ND：検出限界値 約 4×10^{-10} Bq/cm³以下

*4 : 原子炉施設合計値は、端数処理の関係で一致しない場合がある。