

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成26年6月)

	6月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力																															
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポスト																															
No. 2モニタリングポスト																															
No. 3モニタリングポスト																															
No. 4モニタリングポスト																															
No. 5モニタリングポスト																															
No. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ① 2号機排気筒耐震裕度向上工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
平成26年6月2日(月) 9:00~12:00
- ② 2号機運転監視用計算機との連携試験に伴う伝送停止  
平成26年6月2日(月) 9:00~17:00
- ③ 島根原子力発電所海象観測装置設置工事に伴う伝送停止  
平成26年6月19日(木) 9:00~平成26年6月27日(金) 17:00
- ④ 2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
平成26年6月17日(火) 13:00~17:00
- ⑤ 免震重要棟新築工事のうち免震重要棟メッシュアース接地抵抗測定に伴う伝送停止  
平成26年6月28日(土) 11:00~16:00  
平成26年6月29日(日) 11:00~17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(6月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	3.1*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

\* 降雨による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上