

平成28年(2016年)鳥取県中部を震源とする地震による島根原子力発電所の状況  
(対応結果)

1. 地震発生日時

平成28年10月21日(金)14時07分ごろ

1号機 停止中

2号機 停止中

2. 震源・震度等(平成28年10月21日(金)14時24分 気象庁発表)

①震源地:鳥取県中部(北緯35度4分,東経133度9分)

②震源深さ:約10km

③マグニチュード:6.6

④震度:松江市 震度4

3. 発電所における震度

①基礎マット上震度:震度2

②基礎マット上最大加速度:1号機(水平)12ガル(鉛直)9ガル

2号機(水平)13ガル(鉛直)13ガル

4. 発電所の発生警報

なし

5. プラントの状況

異常なし

以上