

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成28年5月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2号機発電機出力	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
No. 1モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■	■	■	①																						
No. 2モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■	■	①																							
No. 3モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■	■	①																							
No. 4モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■	■	①																							
No. 5モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■	■	①																							
No. 6モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■	■	①																							
1号機放水路水モニタ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2号機放水路水モニタ	■	■	■	■	■	■	■	②																							
1号機排気筒モニタ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2号機排気筒モニタ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1号機タービン排気筒モニタ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ① 2号原子炉建物非常用電源停電作業に係る電源切替作業に伴う伝送停止
平成28年5月9日(月) 9:00~17:00
- ② 2号放水路水モニタ光ケーブル減衰試験に伴う伝送停止
平成28年5月9日(月) 9:00~17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(5月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	2.7	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

単位: cps (2分平均値)

以上