

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成28年6月)

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト							①																							
No. 2モニタリングポスト							①																							
No. 3モニタリングポスト							①																							
No. 4モニタリングポスト							①																							
No. 5モニタリングポスト							①																							
No. 6モニタリングポスト							①																							
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ															②															
風向							①																							
風速							①																							

[作業内容]

- ①中性子計装盤取替に伴うモニタリングポスト等ケーブル迂回作業に伴う伝送停止
平成28年6月7日(火) 9:00~平成28年6月8日(水) 17:00
- ②支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止
平成28年6月15日(水) 9:30~17:00
平成28年6月22日(水) 9:30~平成28年6月24日(金) 17:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(6月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.8	2.6
1号機放水路水モニタ	2.4	3.6*	2.1
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.5

* 降雨による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上