

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成28年7月)

◻ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力	■	■	■							①	■																					
2号機発電機出力	■	■	■							①	■																					
No. 1モニタリングポスト	■	■	■							①	■																					
No. 2モニタリングポスト	■	■	■							①	■																					
No. 3モニタリングポスト	■	■	■							①	■																					
No. 4モニタリングポスト	■	■	■							①	■																					
No. 5モニタリングポスト	■	■	■							①	■																					
No. 6モニタリングポスト	■	■	■							①	■																					
1号機放水路水モニタ	■	■	■							①	■																					
2号機放水路水モニタ	■	■	■							①	■																					
1号機排気筒モニタ	■	■	■							①	■																					
2号機排気筒モニタ	■	■	■							①	■																					
1号機タービン排気筒モニタ	■	■	■							①	■																					
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■	■							①	■																					
風向	■	■	■							①	■																					
風速	■	■	■							①	■																					

[作業内容]

①免震重要棟内消火器格納箱固定作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止

平成28年7月11日(月) 9:30~12:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(7月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4 ^{*1}	3.4 ^{*1,2}	2.1
2号機放水路水モニタ	4.1	4.8	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

*1 1号機B-放水路水モニタ指示変動時の値を除く 単位: cps (2分平均値)

(平成28年7月28日(木) 9:38~9:44, 11:14~11:18)

*2 降雨の影響による指示変動

以上