

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成28年8月）

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力																															
2号機発電機出力																															
No. 1モタリングボスト																															
No. 2モタリングボスト																															
No. 3モタリングボスト																															
No. 4モタリングボスト																															
No. 5モタリングボスト																															
No. 6モタリングボスト																															
1号機放水路水モタ	②																						②								
2号機放水路水モタ					③																										
1号機排気筒モタ																															
2号機排気筒モタ					③																										
1号機タービン排気筒モタ																															
2号機非常用ガス処理系モタ					③																										
風向	④																														
風速	④																														

[作業内容]

- ① 1号機タービン排気筒モニタ定期点検に伴う伝送停止
平成28年8月22日（月）9：00～17：00
- ② 1号機B-放水路水モニタ指示変動事象原因調査に伴う伝送停止
平成28年8月1日（月）9：00～平成28年8月5日（金）17：00
平成28年8月22日（月）9：00～平成28年8月24日（水）17：00
- ③ 非常用電源用コンセント設置作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成28年8月5日（金）9：00～17：00
- ④ 気象観測装置指示不調事象原因調査に伴う伝送停止
平成28年8月1日（月）10：30～平成28年8月5日（金）11：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.7	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	3.3*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）