

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成20年10月)

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力										⑥														⑧								
2号機発電機出力	③					③															⑨											
No. 1モニタリングポスト	①									⑥													⑧									
No. 2モニタリングポスト										⑥													⑧									
No. 3モニタリングポスト										⑥													⑧									
No. 4モニタリングポスト	②									⑥													⑧									
No. 5モニタリングポスト										⑥													⑧									
No. 6モニタリングポスト										⑥													⑧									
1号機放水路水モタ										⑥													⑧									
2号機放水路水モタ						⑦				④											⑨											
1号機排気筒モタ										⑥													⑧									
2号機排気筒モタ	⑤					⑦				⑥											⑨									⑩		
1号機ケビン排気筒モタ										⑥													⑧									
2号機非常用ガス処理系モタ						④															⑨											
風向										⑥													⑧								⑪	
風速										⑥													⑧								⑪	

□ モニタリング変動期間
■ モニタリング停止期間

[作業内容]

- ① モニタリングポスト点検に伴う伝送停止
平成20年10月 1日(水) 0:00~10:26
- ② No. 4モニタリングポスト地盤調査に伴う伝送停止
平成20年10月 1日(水) 0:00~15:24
- ③ 2号機発電機電力変換器取替作業に伴う伝送停止
平成20年10月 1日(水) 0:00~平成20年10月 3日(金) 17:14
平成20年10月 6日(月) 9:30~平成20年10月24日(金) 17:00
- ④ 2号機第15回定期事業者検査作業に伴う伝送停止
平成20年10月 6日(月) 9:04~平成20年10月23日(木) 18:00
- ⑤ 2号機排気筒モニタ室内溶接作業影響確認に伴う伝送停止
平成20年10月 1日(水) 13:00~16:50
- ⑥ 運転監視用計算機点検に伴う伝送停止
平成20年10月10日(金) 9:00~平成20年10月22日(水) 18:00

[作業内容]

- ⑦ 一般計装分電盤ブレーカ取替復旧作業に伴う伝送停止
平成20年10月 6日(月) 13:00~17:50
- ⑧ SPDS(緊急時原子力発電所情報伝送システム)保守点検作業に伴う伝送停止
平成20年10月23日(木) 9:00~平成20年10月24日(金) 19:02
- ⑨ 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更に伴う伝送停止
平成20年10月20日(月) 9:00~平成20年10月27日(月) 10:00
- ⑩ A, B排気筒モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止
平成20年10月30日(木) 9:04~平成20年10月31日(金) 17:26
- ⑪ 気象観測装置定期点検に伴う伝送停止
平成20年10月31日(金) 17:00~23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(10月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	7.0	5.2
2号機排気筒モニタ	3.5	4.3	2.9
1号機放水路水モニタ	2.7	3.4	2.3
2号機放水路水モニタ	4.1	5.0	3.4
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.5	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.8

単位: cps (2分平均値)

以上