

島原本広第1号
平成20年2月1日

島根県知事 溝口善兵衛様

中国電力株式会社
常務取締役 島根原子力本部
本部長 松井三生

島根原子力発電所 副原子力防災管理者の解任手続きの遅れに関する
原因および再発防止策について

平成20年1月31日、島根原子力発電所 副原子力防災管理者の解任手続きの遅れに関する原因および再発防止策について、経済産業省へ報告しましたので、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第8条第1項(9)に基づきご連絡いたします。

なお、報告内容は添付資料のとおりです。

添付資料

島根原子力発電所 副原子力防災管理者の解任手続きの遅れに関する
原因および再発防止策について

以上

平成20年 1月31日

中国電力株式会社

島根原子力発電所副原子力防災管理者の解任手続きの遅れに関する
原因および再発防止策について

この度は、「副原子力防災管理者」解任手続き遅れにつきまして、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ありません。

今回の事案の経緯、原因および再発防止策にあわせて、平成18年2月にも同様の事案がありましたことから、当時の原因を更に深く検討を行い再発防止策について、次のとおりとりまとめましたのでご報告いたします。

1. 経緯

当社島根原子力発電所において、副原子力防災管理者に選任していた社員が平成19年11月30日に定年退職しました。本来であれば同日付で副原子力防災管理者の解任手続きを実施すべきところ、手続きを行うプロセス・手続き漏れを防ぐプロセスの問題から、解任手続きを失念しておりました。

このため、12月19日に解任手続きを実施し、12月21日、原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書を提出するとともに、顛末をご説明いたしました。

2. 原因

今回の「副原子力防災管理者の解任手続き不備」について原因の深掘りを行い、以下を問題点として抽出した。（添付資料1）

(1) 手続きを行うプロセスに係る原因

- a. 「島根原子力発電所 各種管理者・主任者・技術者の選任・解任取扱い手順書」では、届出「要」と判断した以降の手続手順を定めていたが、届出の要否を判断するプロセスを明確にしていなかった。
- b. 手続き主管箇所の関係者が定期人事異動時以外に手続きを実施した経験がなかった。
- c. 退職に係る人事情報を事前に入手できる仕組みを設けていなかった。
- d. 技術系特別管理職全てを副原子力防災管理者としておく運用であった。
- e. 手続き主管箇所に退職者から連絡を求める運用としていなかった。

(2) 手続き漏れを防ぐプロセスに係る原因

- a. 年度途中での退職予定を計画に反映する仕組みがなかった。
- b. 電源事業本部（原子力）の役割が明確でなかった。
- c. (1)のa. およびb. 項

また、平成18年2月の「原子力防災要員現況届出、副原子力防災管理者の選任手続き不備」について原因の深掘りを行い、今回の事案と共通ないし類似した次の原因を抽出した。（添付資料2）

- (3) 手続きを行うプロセスに係る原因
 - a. 組織改正の情報を手続き主管箇所に連絡する仕組みがなかった。[(1) c. 項に類似]
 - b. (1) の d. 項
- (4) 手続き漏れを防ぐプロセスに係る原因
 - a. 組織改正に関する情報を計画に反映する仕組みがなかった。[(2) a. 項に類似]

3. 再発防止策

2. 項で抽出した原因について以下の対策を確実に実施し、再発防止を徹底してまいります。

- (1) 「島根原子力発電所各種主任技術者等選任・解任取扱い手引き書」に届出が必要であることを判断するプロセスを明確にしました。(添付資料3)
 - ①人事異動情報，組織改正情報を事前に電源事業本部（原子力）から発電所に通知し注意喚起する仕組みにしました。
 - ②個人名で被選任者名がリストアップできる選任者等一覧表を作成し上記情報と照合し，届出手続きの要否を判断する仕組みにしました。
 - ③人事異動情報，組織改正情報を年度計画に反映し，毎月チェックする仕組みにしました。
 - ④本部も発電所の選任・解任届出について関与（チェック方法）する仕組みにしました。
- (2) 副長・課長の業務引継書において，手続き不備事案について申し送り事項として注意喚起することにした。
- (3) 副原子力防災管理者として確保すべき人員を検討し，過剰に選任しない運用を検討することにした。
- (4) 選任者へ腕章を配付し，異動時には返却する運用にした。

今後は，再発防止策を確実に実施するとともに，適宜改善に努め，このようなことがないように十分に気をつけます。

添付資料

- (1) 副原子力防災管理者の解任手続き不備（平成 19 年 12 月）に関する原因および対策
- (2) 原子力防災要員現況届出，副原子力防災管理者の選任手続き不備（平成 18 年 2 月）に関する原因および対策
- (3) 島根原子力発電所各種主任技術者選任・解任取扱い手引き書

以上