

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成20年4月）

	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力		■													■																
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポスト		■																													
No. 2モニタリングポスト		■														■															
No. 3モニタリングポスト		■																													
No. 4モニタリングポスト		■														■															
No. 5モニタリングポスト		■																													
No. 6モニタリングポスト		■														■															
1号機放水路水モニタ		■																													
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ		■														■															
2号機排気筒モニタ																	■														
1号機タービン排気筒モニタ		■																													
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向		■														■															■
風速		■														■															■

[作業内容]

⑤ ドップラソーダ点検に伴う伝送停止（4／30）

以下については連絡済

[作業内容] (3／25提出分)

作業に伴うテレメータの変動・停止はありません。

[作業内容] (4／1提出分)

① 1号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止（4／2～4／3）

② 定期事業者検査の実施に伴う伝送停止（4／11～4／16）

[作業内容] (4／8提出分)

③ 土木構造物耐震裕度向上工事の事前調査に伴う伝送停止（4／9～4／14）

④ 1号機プラント総合インターロック機能試験に伴う伝送停止（4／11～4／14）

以上