

島原本広第130号

平成21年10月30日

島根県知事 溝口善兵衛様

中国電力株式会社

常務取締役 島根原子力本部

本部長 清水希茂

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の再評価結果について

平成21年6月30日付「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の再評価について」（平成21・06・25原院第1号）に基づき、島根原子力発電所への航空機落下確率の評価結果について、本日、経済産業省に報告しましたので、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第8条第1項（9）に基づきご連絡いたします。

なお、報告内容は添付資料のとおりです。

添付資料

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の再評価結果について

以上

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」
に基づく評価結果

島根原子力発電所1号，2号及び3号原子炉施設への航空機落下確率は，以下に示すとおり 10^{-7} （回／炉・年）を超えていないため，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」に定められた判断基準を満足する。

発電所名称	号炉	落下確率（回／炉・年）
島根原子力発電所	1号炉	約 4.5×10^{-8}
	2号炉	約 4.5×10^{-8}
	3号炉	約 4.6×10^{-8}

以上