

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成21年2月）

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1号機発電機出力			①																									
2号機発電機出力												③																
N. 1モタリングボスト												②								⑤								
N. 2モタリングボスト												②								⑤								
N. 3モタリングボスト												②								⑤								
N. 4モタリングボスト												②								⑤								
N. 5モタリングボスト												②								⑤								
N. 6モタリングボスト												②								⑤								
1号機放水路水モタ												②								⑤								
2号機放水路水モタ												②								⑤								
1号機排気筒モタ												②								⑤								
2号機排気筒モタ												②								⑤								
1号機タービン排気筒モタ												②								⑤								
2号機非常用ガス処理系モタ												②								⑤								
風向																				④								
風速																				④								

〔作業内容〕

- ① 1号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動  
平成21年 2月 3日（火）10：00～平成21年 2月 4日（水） 1：00
- ② 3号機接地線電位測定試験の実施に伴う伝送停止  
平成21年 2月13日（金）17：00～平成21年 2月16日（月） 9：02
- ③ 2号機原子炉・タービン・発電機総合インターロック試験に伴う伝送停止  
平成21年 2月13日（金）17：00～平成21年 2月16日（月） 9：02
- ④ 管理事務所非常用電源切替作業に伴う伝送停止  
平成21年 2月20日（金）13：30～13：44
- ⑤ 3号機接地線電位測定試験（2回目）の実施に伴う伝送停止  
平成21年 2月20日（金）17：00～平成21年 2月23日（月） 9：02

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(2月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.3
2号機排気筒モニタ	3.4	3.9	2.9
1号機放水路水モニタ	2.7	3.8	2.3
2号機放水路水モニタ	4.1	4.9	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.6	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

単位：c p s (2分平均値)