

## 島根原子力発電所の放射線業務従事者の線量管理状況（平成20年度）

### 1. 放射線業務従事者の実効線量

		実効線量 (mSv)	5以下 (人)	5を超え 15以下 (人)	15を超え 25以下 (人)	25を超え 50以下 (人)	50を 超えるもの (人)	合計 (人)	総線量 (人・mSv) ※1, 3	平均線量 (mSv) ※1, 2	最大線量 (mSv) ※1
		社員	上期		314	0	0	0	0	314	106.7
下期			335	0	0	0	0	335	95.5	0.29	4.3
年度			362	1	0	0	0	363	202.1	0.56	5.7
協力会社 社員	上期		1,769	7	0	0	0	1,776	943.2	0.53	6.0
	下期		1,761	67	0	0	0	1,828	1620.6	0.89	12.4
	年度		2,007	149	2	0	0	2,158	2563.9	1.19	15.5
合計	上期		2,083	7	0	0	0	2,090	1049.9	0.50	
	下期		2,096	67	0	0	0	2,163	1716.1	0.79	
	年度		2,369	150	2	0	0	2,521	2766.0	1.10	

※1 上, 下期はmSv/半年, 年度はmSv/年

該当期間に島根原子力発電所で放射線業務に従事したことがあるものが受けた実効線量

※2 平均線量については, 小数点下3桁目を四捨五入し小数点2桁で記載する。

※3 上期と下期の合計と年度との不一致については, 期末の在所箇所へ期間集計の線量を計上しているためである。

(平成21年2月に社員より協力会社社員へ3名異動。該当者3名の下期総線量は0.1mSvである。)

以 上