

### 島根原子力発電所3号機建設工事エリアでの火災について

平成21年6月25日15時05分頃、島根原子力発電所3号機建設工事エリア（原子炉建物入口の外側）において、協力会社作業員が溶剤を運搬中、容器を転倒させたため溶剤（約8リットル）が流出し、その一部が下部の溶接作業エリアに滴下し、一瞬、炎と煙が発生しました。

現場確認の結果、瞬間的な現象で消火活動が不要であったため、当社は火災ではないと判断しましたが、本日、松江市消防本部による現地確認を受け、6月26日12時07分火災と判断されました。

これによる外部への放射能の影響はありません。

なお、事象発生当時、溶接作業エリアにいた作業員1名が、体調不良を訴えたため、病院で処置を受け、その日の内に帰宅しました。

以 上

《添付資料》 島根3号機建設エリア 火災発生位置図

# 島根3号機建設エリア 火災発生位置図

