

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成22年1月）

	1月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																■	②															
2号機発電機出力																■	②															
N.o. 1モニタリングポスト																■	②														■	③
N.o. 2モニタリングポスト																■	②														■	③
N.o. 3モニタリングポスト																■	②														■	③
N.o. 4モニタリングポスト																■	②														■	③
N.o. 5モニタリングポスト																■	②														■	③
N.o. 6モニタリングポスト																■	②														■	③
1号機放水路水モニタ																■	②															
2号機放水路水モニタ							■	■	■	①						■	②															
1号機排気筒モニタ																■	②															
2号機排気筒モニタ																■	②															
1号機タービン排気筒モニタ																■	②															
2号機非常用ガス処理系モニタ																■	②															
風向																■	②															
風速																■	②															

〔作業内容〕

① 2号機放水路水モニタ室周辺溶接作業実施に伴う伝送停止

平成22年 1月 6日 (水) 8:30~16:30

平成22年 1月 7日 (木) 8:30~11:46

平成22年 1月 8日 (金) 8:30~10:10

② 緊急時原子力発電所情報伝送システム (SPDS) 点検作業に伴う伝送停止

平成22年 1月 15日 (金) 9:02~19:42

③ モニタリングポスト信号伝送試験実施に伴う伝送停止

平成22年 1月 28日 (木) 9:00~16:00

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒〕

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (1月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	7.0	5.2
2号機排気筒モニタ	3.4	4.2	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	3.9	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	6.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

単位: cps (2分平均値)