島根原子力発電所の運転実績(平成21年度)

			平成 2 1 年								平	成22	年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	50												
1 号機	40	- '											
発電機出力	30	_											
(万kW)	20	_											
	10	_											
	- 0 -	(1)	制御棒	基引抜 作	 乍業 (H 2	1 . 4	. 13)				
記事		(2)	制御棒	捧 分布图	变更(H 2	1 . 4	. 2 0)				
		(3)		3 回定期3		•		. 7 ~ . 7 ~					
		(4)	自主的	りな点材	食のた と	め停止	(H	22.	3.3	1 ~)		

			平成 2 1 年							平成22年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2 号機 発電機出力 (万 k W)	80 60 40 20	_											
記事	0 -		第16	回定期	变更(期検査 期間:	(H 2	2.3	. 18	~)				

1.運転実績

項目	単位	1 号機	2 号機
発 電 時 間	h	5,658:25	8,425:00
発電電力量	万kWh	264,344.8	694,136.5
設備利用率	%	65.6	96.6

2 放射性气体痉棄物放出管理宝績

- ・ カスカゴエスリエカレス 12	T 12 1 3 9 7 1			
	放射性希ガス	放射性よう素 I-131		
1 号機	N D	N D		
2 号機	N D	N D		
放出管理目標値	8.4×10^{14}	4.3×10^{10}		
サイトバンカ建物	-	N D		

単位:Ba/年

検出限界値未満

3. 放射性液体廃棄物放出管理実績

3.放射性液体廃棄物	単位:Bq/年	
	トリチウムを除く	トリチウム
1号機放水口	ND^{-1}	4.8×10^{10}
2 号機放水口	N D 1	1.7×10^{11}
放出管理目標値	7 . 4×10^{10}	7 . 4×10^{12}

- 1 検出限界値未満
- 2 年間放出管理の基準値

4 一般小会の宝効娘景の証価

4 . 一般公衆の実効線量の評価	単位:ミリシーベルト/年
項目	線量
実効線量の評価値 1	< 0 . 0 0 1
法令で定める一般公衆の線量限度(年間) 2	1
参考:自然界から受ける線量(年間)	2 . 4

- 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に 基づいて評価した値。
- 2 自然放射線などから受ける線量は除外した値。

5. 定期検査

					1 号機第 2 8 回 2 号機第 1 6 回
発	電	停	止	日	平成21年 5月 7日 平成22年 3月18日
発	電	開	始	日	平成 2 1年 9月13日
定	期検	查	終了	日	平成 2 1 年 1 0 月 9 日
発電開始日までの期間			での期	間	1 3 0 日
定期検査終了までの期間			きでの期	間	156日

島根原子力発電所の教育訓練実績(平成21年度) その1:運転員以外対象

(単位:人)

		安教育の内容(保安規定)		実施時期	練者数	
大分類	中分類	小分類 (項目)	内容			
	関係法令および保安規定 の遵守に関すること	原子炉等規制法	原子炉等規制法に関連する法令の概要 関係法令および保安規定の遵守に関すること (コンプライアンス)			
(所時に実施する教育	原子炉施設の構造,性能 に関すること 設備概要, 主要系統の機能		・原子炉のしくみ ・原子炉容器等主要機器の構造に関すること ・原子炉冷却系統等主要系統の機能・性能に関すること	入所時(原子力発電所新規配 属時)	64	
	非常の場合に講ずべき処置	置に関すること	非常の場合に講ずべき処置の概要			
	関係法令および保安規定の	D遵守に関すること	法令,労働安全衛生規則および電離放射線障害防止規則 の関係条項			
	原子炉施設の構造,性能に	に関すること	原子炉,放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備の 構造に関すること			
			・原子炉,放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備 の取扱いの方法	管理区域内において核燃料物 質もしくは使用済燃料または		
放射線業務	放射線管理に関すること		・管理区域への立入りおよび退去の手順	これらによって汚染された物		
従事者教育			・外部放射線による線量当量率および空気中の放射性物 質の濃度の監視の方法	を取扱う業務に就かせる時	68	
			・電離放射線が生体の細胞,組織,器官および全身に与える影響			
	核燃料物質および核燃料物 た物の取扱いに関すること		核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物の種類および性状ならびに連搬,貯蔵,廃棄の作業の方法・順序			
	非常の場合に講ずべき処置	置に関すること	異常な事態が発生した場合における応急措置の方法	-		
	関係法令および保安規定に関すること	原子炉施設保安規定	保安規定(総則,品質保証,体制および評価,保安教育,記録および報告に関する規則の概要)に関することならびに関係法令および保安規定の遵守に関すること	3 年間で対象者全員が受講	15	
			・臨界管理に関すること			
		運転管理・運転上の留意事項に関すること,通則に関すること				
			・運転上の制限に関すること		89	
	原子炉施設の運転に関すること		・異常時の措置に関すること			
		保守管理	保守管理計画に関すること	3 年間で対象者全員が受講	11	
その他			・管理区域への出入り管理等,区域管理に関すること			
反復教育			・線量限度等,被ばく管理に関すること			
(運転設備管理教育)			・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関すること	3 年間で対象者全員が受講	65	
	放射線管理に関すること	放射線管理	・管理区域外への移動等物品移動の管理に関すること			
			・協力会社等の放射線防護に関すること			
			放射線測定器の取扱い	3 年間で対象者全員が受講	14	
	核燃料物質および核燃料	放射性廃棄物管理	放射性固体・液体・気体廃棄物の管理に関すること	3 年間で対象者全員が受講	66	
	物質によって汚染された 物の取扱いに関すること		・燃料管理における臨界管理			
		燃料管理	・燃料の検査,取替,運搬および貯蔵に関すること	3年間で対象者全員が受講	41	
	非常の場合に講ずべき処 置に関すること	防災教育	緊急事態応急対策等,原子力防災対策活動に関すること (アクシデントマネジメント対応を含む)	3 年間で対象者全員が受講	15	

島根原子力発電所の教育訓練実績(平成21年度) その2:運転員対象

(単位:人)

	保:	安教育の内:	容(保安規定)	実施時期	教育: 練者数
大分類	中分類	小分類 (項目)	内 容		<u> </u>
	関係法令および保安規定に関すること	原子炉施設保安規定	保安規定(総則,品質保証,体制および評価,保安教育、記録および報告に関する規則の概要)に関することならびに関係法令および保安規定の遵守に関すること		9
			原子炉物理・臨界管理	3年間で対象者全員が受講 2	20
			運転管理 運転管理 運転管理	3年間で対象者全員が受講 1 2	168
		運転管理	巡視点検・定期的検査 巡視点検・定期的検査	3 年間で対象者全員が受講 2	85
			異常時対応(現場機器対応) 異常時対応(中央制御室内対応) 異常時対応(指揮,状況判断)	6回/年 (9回/年 3) 1 2	756
	原子炉施設の運転に関すること		シミュレータ訓練 (直員連携研修)	1回/年	11:
その他		運転訓練	シミュレータ訓練 (再研修)	1回/年	30
反復教育 重転設備管理教育)		注于 公司川 <i>河</i> 木	シミュレータ訓練 (当直管理者研修)	3 年間で対象者全員が受講	23
			シミュレータ訓練 (BTC上級)	3年間で対象者全員が受講	8
		保守管理	保守管理計画に関すること 保守管理計画に関すること	3年間で対象者全員が受講 2	83
	放射線管理に関すること	放射線管理	・管理区域への出入り管理等,区域管理に関すること ・線量限度等,被ばく管理に関すること ・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関すること ・管理区域外への移動等物品移動の管理に関すること ・協力会社等の放射線防護に関すること	3年間で対象者全員が受講 2	83
			放射線測定器の取扱い	3年間で対象者全員が受講 2	5
	核燃料物質および核燃料	放射性廃棄物管理	放射性固体・液体・気体廃棄物の管理に関すること	3年間で対象者全員が受講 2	87
	物質によって汚染された物の取扱いに関すること	燃料管理	・燃料の臨界管理に関すること ・燃料の検査,取替,運搬および貯蔵に関すること	3 年間で対象者全員が受講 2	82
	非常の場合に講ずべき	・処置に関すること	緊急事態応急対策等,原子力防災対策活動に関すること (アクシデントマネジメント対応を含む)	3年間で対象者全員が受講 2	6

⁽注) 1:複数回/年受講する場合,延人数(人・回)で示す。 2:当直長は1・2号機いずれか実施で1回とする。

^{3:}運転員教育訓練手順書に基づく頻度

島根原子力発電所の核燃料物質等の輸送実績(平成21年度)

1.新燃料

輸送総量 140体

輸送回数

1回

輸送時期	搬出施設名	号機	輸送数量		
平成 2 1 年	(株)グローバル・ニュークリア・	1 号機	3 6 体	約 6 トン U	
11月10日	フュエル・ジャパン久里浜工場		(18個)		
1		2 号機	6 4 体	約11トンU	
			(32個)		
	原子燃料工業(株) 東海事業所	2 号機	40体	約7トンU	
			(20個)		

1 1,2号機同時輸送

(参考)過去の輸送実績

1 = 2							
	輸送回数	輸送数量累計					
1 号機	45回	2,708体					
2 号機	2 3 回	3,008体					
合 計	64回 ²	5 , 7 1 6 体					

2 1,2号機同時輸送を行ってお リ,合計は1号機と2号機を加算 した数値ではありません。

2. 使用済燃料

輸送総量

0体

輸送回数

0回

輸送数量		受入施設名	輸送	時期
		平成21年度は輸送実績無し		

3.低レベル放射性廃棄物

輸送総量 1,280本

輸送回数

1 回

			- —	
E		輸送数量	受入施設名	輸送時期
	低レベル 放射性廃棄物	1,280本	日本原燃(株) 低レベル放射性廃棄物埋設センター	平成21年6月12日