

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成23年2月)

□ フレーム変動期間
■ フレーム停止期間

	2 月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1号機発電機出力																													④
2号機発電機出力																													
N. 1モニタリングポスト	②																												④
N. 2モニタリングポスト																													④
N. 3モニタリングポスト										③																			④
N. 4モニタリングポスト																													④
N. 5モニタリングポスト	①																												④
N. 6モニタリングポスト																													④
1号機放水路水モタ																													④
2号機放水路水モタ																													
1号機排気筒モタ																													④
2号機排気筒モタ																													
1号機タービン排気筒モタ																													④
2号機非常用ガス処理系モタ																													
風向																													④
風速																													④

[作業内容]

- ① N. 5モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 2月 1日 (火) 0:00 ~ 平成23年 2月22日 (火) 15:14
- ② N. 1モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 2月 1日 (火) 0:00 ~ 平成23年 2月22日 (火) 15:14
- ③ N. 3モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 2月10日 (木) 9:30 ~ 平成23年 2月22日 (火) 15:14
- ④ 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
平成23年 2月28日 (月) 11:00 ~ 23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (2月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	7.0	4.9
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.2	4.2	1.8
2号機放水路水モニタ	4.1	5.1	3.4
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位: cps (2分平均値)