

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成23年 3月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		24	26	35	23	31	29
最大		43	44	53	40	50	44
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 24	23 ～ 29	30 ～ 35	21 ～ 25	28 ～ 31	26 ～ 30
	最大	82	79	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H22年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. 以下のモニタリングポストは設備点検のため下記の期間欠測。 ・No. 1：平成23年3月9日～10日。 ・No. 3：平成23年3月9日。 ・No. 5：平成23年3月9日～10日。					

以上