


島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成23年3月)



[作業内容]

- ① 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止  
平成23年 3月 1日 (火) 0:00 ~ 平成23年 3月 7日 (月) 10:00
- ② N<sub>o.</sub> 1, 3, 5モニタリングポスト取替に伴う性能検査受検のため伝送停止  
平成23年 3月 9日 (水) 9:30 ~ 平成23年 3月10日 (木) 18:00
- ③ プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止  
平成23年 3月28日 (月) 9:00 ~ 17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.9	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.8
1号機放水路水モニタ	2.4	5.0	1.9
2号機放水路水モニタ	4.1	5.0	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.3	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位: cps (2分平均値)