

島根原子力発電所 情報連絡票 (第1報)  
【地震】

発信者; 中国電力(株) 島根原子力発電所  
発信日; 平成23年 6月K日(土)

件名 島根県東部 地震の発生について

1号機 { 定格熱出力一定運転中 (定格電気出力46万kW)  
万kWで運転中 ・ 停止中 }

2号機 { 定格熱出力一定運転中 (定格電気出力82万kW)  
万kWで運転中 ・ 停止中 } のところ

平成23年 6月K日(土) 1時57分頃地震が発生しました。  
〔震源地; 島根県東部, 最大震度; 震度K (地名) 境港〕  
M5.1 北緯35.1° 東経132.7°

地震後のプラント状況については

1号機は { 定格熱出力一定で運転中です。  
時 分  
地震大 } の信号により自動停止しました。

2号機は { 定格熱出力一定で運転中です。  
時 分  
地震大 } の信号により自動停止しました。

ECCS\*の作動は 1号機 { ありません。 }  
が作動しました。  
2号機 { ありません。 }  
が作動しました。

\*非常用炉心冷却装置

放射性物質の放出はなく環境への影響はありません。  
 排気筒から微量の放射性物質が放出されました。環境への放射能の影響については確認中です。

地震に関するデータは以下のとおりです。

1. 松江市の震度は 0 です。
2. 島根原子力発電所 (基礎マット上) の震度は 1 です。
3. 島根原子力発電所 (基礎マット上) の最大加速度は,  
1号機; 水平 2 gal, 鉛直 2 gal 2号機; 水平 2 gal, 鉛直 2 gal です。
4. 津波に関する情報 (有り・無) (無)  
島根原子力発電所沿岸には (注意報・警報・大津波警報) が発表されています。

主要な運転パラメータに異常はなく発電所は通常どおり運転しています。  
 地震による発電所への影響については現在確認中です。

(問合せ先)  
中国電力株式会社 島根原子力本部 広報部 TEL (平日昼間)  
(夜間休日)

NO. 7747 P. 1  
中国電力(株) 島根原子力発電所  
2011年 6月 4日 2時12分