

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成23年7月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	7月																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1号機発電機出力															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
2号機発電機出力															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
No. 1モタリングボスト															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
No. 2モタリングボスト															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
No. 3モタリングボスト															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
No. 4モタリングボスト															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
No. 5モタリングボスト															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
No. 6モタリングボスト															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
1号機放水路水モタ															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2号機放水路水モタ															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
1号機排気筒モタ															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2号機排気筒モタ															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1号機タービン排気筒モタ															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2号機非常用ガス処理系モタ															②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
風向													①	②	②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
風速												①	②	②	②	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

[作業内容]

- ① S-C/C電源切替に伴う伝送停止
平成23年 7月13日(水) 13:00 ~ 15:00
- ② 伝送システム障害による伝送停止
平成23年 7月15日(金) 15:46 ~ 7月22日(金) 15:20

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(7月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.1
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.3	8.1*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.1	4.8	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.7

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上