様式 H－7－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２４年１０月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	１０月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
１号機発電機出力																															
２号機発電機出力																						①									
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																															
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																						①									
１号機排気筒ﾓﾆﾀ																															
２号機排気筒ﾓﾆﾀ																						①									
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ																															
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																						①									
風向																															
風速																															

［作業内容］

① ２号機運転監視用計算機ソフト変更に伴う伝送停止
平成２４年 １０月２２日（月） ９：０４ ～１０月２９日（月） １７：００

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（１０月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.9	6.8	4.9
２号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
１号機放水路水モニタ	2.3	6.8*	1.9
２号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.5
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.8
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

＊ 降雨の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以 上