様式　Ｈ－５－①
添付

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
（平成２４年１１月）

単位：ｎＧｙ／ｈ

ポスト名		Ｎｏ．１	Ｎｏ．２	Ｎｏ．３	Ｎｏ．４	Ｎｏ．５	Ｎｏ．６
平　均		２３	２９	４０	２６	３３	３１
最　大		８４	８６	１０６	８３	９６	８０
前年度までのデータ	月平均の変動幅	１９～２５	２３～２９	３０～３７	２１～２５	２８～３３	２６～３１
	最　大	８２	７９	１１５	１０５	１３０	１００
備　考		１．前年度までのデータは，Ｈ１３年４月～Ｈ２４年３月分である。 ２．測定データは，２分間値である。 ３．下記のモニタリングポストは，降雨のため過去の測定値を超過。 ・月平均の変動幅　Ｎｏ．３：４０　，Ｎｏ．４：２６ ・最大値　Ｎｏ．１：８４　，Ｎｏ．２：８６					

以　上