様式　H－５－①
添付

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
（平成２４年５月）

単位：ｎＧｙ／ｈ

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平　均		２２	２６	３５	２３	３１	２９
最　大		４３	４６	５７	４２	５２	４８
前年度までのデータ	月平均の変動幅	１９～２５	２３～２９	３０～３７	２１～２５	２８～３３	２６～３１
	最　大	８２	７９	１１５	１０５	１３０	１００
備　考		１．前年度までのデータは，Ｈ１３年４月～Ｈ２４年３月分である。 ２．測定データは，２分間値である。					

以　上