様式　Ｈ－５－①
添付

# 島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
（平成２４年６月）

単位：ｎＧｙ／ｈ

| ポスト名 | | Ｎｏ．１ | Ｎｏ．２ | Ｎｏ．３ | Ｎｏ．４ | Ｎｏ．５ | Ｎｏ．６ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平　　均 | | ２２ | ２６ | ３６ | ２４ | ３１ | ２９ |
| 最　　大 | | ４６ | ４９ | ６２ | ４５ | ５９ | ５２ |
| 前年度までのデータ | 月平均の変動幅 | １９～２５ | ２３～２９ | ３０～３７ | ２１～２５ | ２８～３３ | ２６～３１ |
| | 最　大 | ８２ | ７９ | １１５ | １０５ | １３０ | １００ |
| 備　　考 | | １．前年度までのデータは，Ｈ１３年４月～Ｈ２４年３月分である。<br>２．測定データは，２分間値である。 | | | | | |

以　上